SENJU
SPRINKLER
千住スプリンクラー株式会社

# XVII 型

## 濕式流水檢知裝置



### 產品規格

| | |
|---|---|
| 種　　類 | 動作閥型 |
| 標稱口徑 | 80A、100A、150A |
| 標稱壓力 | 10K |
| 安裝方向 | 垂直 |
| 使用壓力範圍 | 0.15~1.4 MPa |
| 檢知流量定數 | 50、60(併用型) |

### 產品解說

★ 本製品為作動閥型的流水檢知裝置，採閥桿觸發方式，具有穩定的作動特性。

★ 以往的自動警報閥，可能會因為其他系統的排水(逆流)而誤報，本製品可完全避免此種情形。

★ 作動信號開關設有延遲裝置(延遲時間約 10 秒)，能防止非火災時的誤報情形發生。

大昇昱企業有限公司
Yes Grand Inc. 值得信賴的消防設備商
TEL：+886-2-2707-1077
FAX：+886-2-2707-1072
EMAIL：grand@yesinc.tw